

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	ZILMET SpA Via del Santo 242 35010 Limena PD ITALIEN
Produkt	Ausdehnungsgefäße
Typ, Modell	521/XL
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 13831:2007-12 DIN 4807-1:1991-05 Zertifizierungsprogramm Ausdehnungsgefäße (2012-09)
Konformitätszeichen	
Registernummer	5C022
Gültig bis	2026-03-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2021-08-26

S. Scholz
Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	5C022 von 2021-08-26
Technische Angaben	Bauart: geschlossen Membranart: Umstülp-Membrane Behälterinhalt (Liter): 8 und 11 Zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München DEUTSCHLAND
Prüfbericht(e)	2469609 Inspection von 2016-01-26, 2469609 Membrane von 2016-02-26 (Membran) 2640197-1 Inspection von 2017-08-04, 2640197-2 Membrane von 2017-08-04 2819437-1 von 2018-03-01 (Gefäß), 2819437-2 FÜ 4807 von 2018-03-01 (Membran) 2984022-1 von 2019-01-13 (Gefäß), 2984022-2 von 2019-01-13 (Membrane) 3180415-1 von 2020-03-07 (Gefäß), 3180415-2 von 2020-03-07 (Membran) 3460752-1 von 2021-07-02 (Gefäß), 3460752-2 von 2021-07-02 (Membran)

